

Lausunto

Sasintie 410-16

Asiointikunta Hämeenkyrö	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 108-417-4-71	Hakemus jätetty 29.05.2025
Asiointitunnus LP-108-2025-00138	Käsittelijä (Tyhjä)
Hankkeen osoite Sasintie 410-16	Hakija Autere Tico Otto Henrik, Autere Krista
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 19.06.2025	Kuvaus vt ympäristötarkastajan lausunto
Lausunnon antopäivä 27.06.2025	Lausunnon antaja Heidi Kotiporo
Lausuntoteksti Kyseessä oleva kiinteistö sijaitsee Ketunkivenkankaan pohjavesialueella, joka tyypitellään muuksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6 §:n 6.4 kohdan mukaan "pohjavesialueella jätevesien johtaminen maaperään on kielletty. Pohjavesialueella vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on kerättävä umpisäiliöön. Erillisviemäröinti voidaan sallia mikäli vesikäymälän jätevedet menee	

umpisäiliöön ja pesujätevedet johdetaan tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Ympäristönsuojelulain 155 §:ssä tarkoitetut vähäiset jätevesimäärät (esim. kantovesikohteet) voidaan kuitenkin johtaa maahan, jos jätevesien johtamispaikka on riittävän etäällä vedenottamosta ja sijainniltaan muuten sellainen, ettei jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa."

Asemapiirroksen perusteella mustille jätevesille eli wc-vesille rakennetaan uusi umpisäiliö. Harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmä pidetään entisellään mikä viittaa siihen että kyseessä olisi jätevesien maahan imeyttäminen. Asemapiirroksesta ei käy selkeästi esiin mikä on harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kohde on pysyvässä asuinkäytössä eli todennäköisesti painevedellinen kohde. Mikäli kyseessä on painevesikohde, harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee rakentaa siten, että järjestelmä on tiivispohjainen ja suljettu ja josta puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto on johtaa sekä wc-vedet, että harmaat jätevedet umpisäiliöihin.

Mikäli umpisäiliö joudutaan sijoittamaan alle 20 m etäisyydelle talousvesikaivosta ja/tai rantaviivasta, tulisi umpisäiliö varustaa täyttymishälyttimellä.

Lausuntotieto

lausunto

Liitteet

0 kpl