

Lausunto

Sasintie 410-28

Asiointikunta Hämeenkyrö	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 108-417-4-90	Hakemus jätetty 07.04.2025
Asiointitunnus LP-108-2025-00088	Käsittelijä (Tyhjä)
Hankkeen osoite Sasintie 410-28	Hakija Lähde Jyrki
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 08.04.2025	Kuvaus Vs ympäristötarkastajan lausunto
Lausunnon antopäivä 16.04.2025	Lausunnon antaja Heidi Kotiporo
Lausuntoteksti Kyseessä oleva kiinteistö sijaitsee Ketunkivenkankaan pohjavesialueella, joka tyypitellään muuksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6 §:n 6.4 kohdan mukaan "pohjavesialueella jätevesien johtaminen maaperään on kielletty. Pohjavesialueella vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on kerättävä umpisäiliöön. Erillisviemärointi voidaan sallia mikäli vesikäymälän jätevedet menee	

umpisäiliöön ja pesujätevedet johdetaan tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Mikäli jätevesien määrä on vähäinen esimerkiksi kantoveden vuoksi, voidaan vähäiset jätevesimäärät johtaa maahan, jos jätevesien johtamispaikka on riittävän etäällä vedenottamosta ja sijainniltaan sellainen, ettei jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa."

Kyseessä olleen asemapiirroksen perusteella harmaan jätevedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta maaperään ja wc-jätevedet umpisäiliöön. Mikäli kyseessä on painevesikohde, saostuskaivojärjestelmä tulee rakentaa pohjavesialueen ulkopuolelle ja se tulee lisäksi varustaa maaperäkäsittelyllä (imeytysputkisto, 2x 10 m imeytysputki). Toinen vaihtoehto on johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. Mikäli kyseessä on kantovesikohde voidaan saostuskaivojärjestelmä rakentaa asemapiirroksen mukaiselle paikalle. Jätevesien käsittelyssä tulee varmistaa ettei jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Jätevesien purkupaikan sijoittelussa tulee noudattaa ympäristönsuojelumääräyksissä asetettuja vähimmäissuojaetäisyyksiä:

30 m talousvesikaivosta, 20 m lämpökaivosta, 30 m vesistöä, 5 m rakennuksesta ja 1 m pohjaveden pinnasta.

Lisäksi mikäli umpisäiliö joudutaan sijoittamaan alle 20 m etäisyydelle talousvesikaivosta ja rantaviivasta, tulisi umpisäiliö varustaa täyttymishälyttimellä.

Lausuntotieto

lausunto

Liitteet

0 kpl