
HMKDno-2025-441

VESIHUOLTOLAITOKSEN VALVOMON UPS-LAITTEEN JA ETHERNET-KYTKIMEN UUSIMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on pyytänyt vesihuoltolaitoksen kaukovalvontajärjestelmän toimittajalta tarjousta valvomon UPS-laitteen ja ethernet-kytkimen uusimisesta.

Saatu tarjous sisältää laitteet seuraavasti:

- UPS -laitteet
 - o 1kpl Eaton 9SX6000i 6000VA
 - o 1kpl Eaton 9SX EBM 240V Tower lisäakusto - Verkkolaitteet
 - o Ethernet -kytkin HPE Aruba 6000 24G 24 -porttia - 1kpl UPS -automaattinen ohituskotelo
- 1erä pienasennustarvike

Tarjoukseen sisältyy seuraavat työt:

- Laitesuunnittelu
- Ohjelmointityöt
- Asennus
 - o UPS -laite
 - o UPS -automaattinen ohituskotelo
 - o Kaapeloinnit
 - o IT -kaappi uudelleen järjestely
- Käyttöönotto
- Matkakulut

Tarjoukseen kuulumattomat työt ja tarvikkeet laskutetaan huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaisilla yksikköveloitushinnoilla.
Tarjouksen kokonaishinta on 10 950 €, alv 0%.

Uudella UPS -laitteella varaudutaan pidempään sähkökatkoihin ja laite on uusittava toiminnan varmistamiseksi.

Nykyisellä UPS -laitteella on ikää 12 vuotta. 10 vuotta on suositeltava uusinta aika. Ethernet -kytkin on uusittava toiminnan varmistamiseksi. Laitteella on nyt ikää 14 vuotta. 10 vuotta on suositeltava uusinta aika

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 85§

Päätös

Hyväksyn Insta Automation Oy:n tarjouksen.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, puhdistamonhoitaja, vesilaitosasentaja

Allekirjoitus

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Viranhaltijapäätös on julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 30.09.2025.

Oikaisuvaatimus

§ 10

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan elinympäristölautakunta.

Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000