
Lähettilä: Kotiporo Heidi
Lähetetty: keskiviikko, 16. huhtikuuta 2025 14:53
Vastaanottaja: Niilo-Rämä Anna-Maria
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, poikkeaminen 108-407-2-82 ja 2-25

Hei,

toimitan lausuntoni poikkeuslupahakemukseen tässä:

Kiinteistö sijaitsee Pinsiön-Matalusjoen varressa. Joki on yksi kolmesta Pirkanmaalla sijaitsevasta joesta, josta on löydetty jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Raakku on erittäin uhanalainen laji ja se on kuuluu luonnonsuojelulain 77 §:n tarkoittamiin erityisesti suojeltaviin lajeihin, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulla kielletty. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos ei saa aiheuttaa pilaantumisen vaaraa Pinsiön-Matalusjoelle.

Korjaus- ja muutostöissä tulee varmistaa, etteivät ne aiheuta kiintoainekuormitusta tai muuta haittaa Pinsiön-Matalusjoelle.

Umpisäiliöt ovat riittävät harmaille jätevesille. Ne tulee tyhjentää tarvittaessa ja olisi suositeltavaa varustaa ne myös täyttymishälyttimellä.

Saunan jätevesijärjestelmässä tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä suojaetäisyyksien osalta. Suojaetäisyydet jätevesien purkupaikalle ovat:
30 m talousvesikaivosta, 20 m lämpökaivosta, 20 m vesistöä, 5 metriä rakennuksesta ja 1 m pohjaveden pinnasta.

Rantavyöhykkeellä jätevesien imeytys- ja kokoomaputkistot tulee sijoittaa siten, että puhdistuslaitteisto toimii normaalisti veden tulvakorkeuden aikana. Jätevettä (puhdistettuakaan) ei saa päästä missään olosuhteissa suoraan vesistöön.

Kuivakäymälöiden osalta tulee huomioida kunnan ympäristönsuojelumääräysten 16 §. Kuivakäymälä on rakennettava ja hoidettava siten, että sen käytöstä ei aiheudu haittoja. Käymäläastian pohjan on oltava nestettä läpäisemätön. Käymälän jätteet eivät saa valua maaperään tai muualle ympäristöön. Kuivakäymälässä on käytettävä riittävästi seosainetta hajuhaittojen estämiseksi. Käymäläjäte on kompostoitava riittävän kauan ennen jatkokäyttöä. Esikäsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan.

Ystävällisin terveisin

Heidi Kotiporo
vs. ympäristötarkastaja
Hämeenkyrön kunta
050 68 247 (puhelinaika ma-ke 9-14)
heidi.kotiporo@hameenkyro.fi

Hämeenkyrö